

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF HEALTH
PUBLIC HEALTH SERVICES
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH
JERUSALEM

משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
המחלקה לבריאות הסביבה
ירושלים

י"ח/חשון/תשס"א
16 נובמבר 2000
A4578

לכבוד
חברת "מי גלים"
צוקרמן 5
יהוד

הנדון: שיטת "מי גלים" לטיפול במים במקוואות

בהמשך לפנייתך בנושא אישור המכשיר לסינון וחיטוי המים במקוואות, ואחרי התייעצות עם המהנדס הראשי, הנני שמח להודיעך שאין לנו התנגדות עקרונית לשיטת "מי גלים" ובתנאים הבאים:

1. הפעלת הציוד יעשה אך ורק בלוי בקרה ידנית או אוטומטית של ריכוז הכלור במים.
2. ריכוז הכלור החופשי במים לא יעלה על 3 מיליגרם לליטר.

בכבוד רב
שלמה זרמן
ס/מהנדס ראשי לבריאות הסביבה

העתק: אינג' ש. גולדברג, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, כאן